

E.6 Erdungsprotokoll (Mittelspannung)

(vom Anlagenerrichter auszufüllen)

Messstraße	Abstand Messobjekt - Hilfserder [m]	Abstand Messobjekt-Sonde [m]	Z_E bzw. R_A [m]	Abweichung	
				[Ω]	[%]
6. Anlagenbeschichtung					
Erder (bei Neuerrichtung komplett, bei Wiederholungsprüfung nur Erdübergangsbereich)		i.O.	nicht i.O.	Bemerkung	
<ul style="list-style-type: none"> - Angabe des verwendeten Werkstoffes/Leitertyps/Querschnitts - Werkstoff, Mindestmaße, Ausführung und Anordnung nach DIN EN 50522 (VDE 0101-2) - Korrosionszustand - Kontrolle der Schraubverbinder - Such-/Kontrollschachtung durchgeführt 		ja	nein		
Erdungsleitung					
<ul style="list-style-type: none"> - Angabe des verwendeten Werkstoffes/Leitertyps/Querschnitts - Werkstoff, Mindestmaße, Ausführung nach DIN EN 50522 (VDE 0101-2) - Korrosionszustand - Kontrolle der Schraubverbinder - Bezeichnungsschilder 					
Erdungsmaßnahme					
<ul style="list-style-type: none"> - an Betriebsmittel/Anlagen nach DIN VDE 0141 (VDE 0141) / DIN EN 50522 (VDE 0101-2) - Kontrolle der Schraubverbinder 					
Bestandsdokumentation in Übergabestation abgelegt					
7. Prüfergebnis					
<p>unwesentliche bzw . ohne Mängel wesentliche Mängel (Überwachung und Mängelbeseitigung sind erforderlich) erhebliche Mängel führt zu Personengefährd. Betriebsmittelgefährdung und wurde bis zur Behebung stillgelegt</p> <p>Weitere Vorgehensweise: Der Anlagenbetreiber ist verpflichtet, die im Rahmen der Zustandsfeststellung festgestellten Mängel unverzüglich bzw . zur vereinbarten Frist zu beseitigen . Eine Nachprüfung ist nicht erforderlich . Eine Nachprüfung ist erforderlich und festgesetzt auf den Hinweise/Beschreibung:</p>					
<p>Informationen zum Datenschutz: Die NEW Netz GmbH verarbeitet ihre Daten auf Basis des Art. 6 Abs. 1 lit. b) und f) der EU-Datenschutzgrundverordnung. Die detaillierten Informationen zum Datenschutz gemäß Art. 13 und Art. 14 DSGVO erhalten Sie jederzeit im Internet unter www.new-netz-gmbh.de/datenschutz oder sie werden Ihnen auf Ihren Wunsch hin zugesandt. Die Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten lauten: Betrieblicher Datenschutzbeauftragter, Odenkirchener Straße 201, 41236 Mönchengladbach, Telefon 02166 688-2220, E-Mail: datenschutzbeauftragter@new.de.</p>					
Datum		Unterschrift mit Firmenstempel			